Délégation territoriale de la Marne
Service santé-environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DT51-SE@ars.sante.fr
Téléphone : 03.26.66.49.08

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Cuivre, Nickel, Plomb

CDC SEZANNE SUD-OUEST MARNAIS LDE

Commune de : MOEURS-VERDEY

Prélèvement et mesures de terrain du **31/10/2025 à 12h18** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L'AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : CCSSOM LES ESSARTS LES SEZANNE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : MOEURS DISTRIBUTION - 374 RUE DES PANTES MITIGEUR CUISINE
Code point de surveillance : 0000001666 Code installation : 000815 Type d'analyse : PBCUN
Code Sise analyse : 00161253 Référence laboratoire : H_CS25.12384.1 Numéro de prélèvement : 05100143472

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05100143472 - page : 1)

Châlons-en-champagne, le 5 novembre 2025

Pour la Directrice de la Délégation Territoriale
de la Marne,

La Technicienne Sanitaire et
de Sécurité Sanitaire,

Léa GRAINCOURT

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
PLOMB	2,0	µg/L		10,0		
NICKEL	2,5	µg/L		20,0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1