RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation territoriale de la Marne
Service santé-environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DT51-SE@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Cuivre, Nickel, Plomb

CDC SEZANNE SUD-OUEST MARNAIS REGIE

Commune de : BROYES

Prélèvement et mesures de terrain du **16/03/2026 à 13h58** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L'AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : CCSSOM LES ESSARTS-LES-SEZANNE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : BROYES DISTRIBUTION - 13 RUE GEORGES LAINÉ MITIGEUR CUISINE
Code point de surveillance : 0000000981 Code installation : 000819 Type d'analyse : PBCUN
Code Sise analyse : 00162675 Référence laboratoire : H_CS26.2121.2 Numéro de prélèvement : 05100144893

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05100144893 - page : 1)

Châlons-en-champagne, le 19 mars 2026
Pour la Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne,

Le Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire,



Matthieu DETREZ

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
PLOMB	1,6	µg/L		10,0		
NICKEL	<0,5	µg/L		20,0		
CUIVRE	0,029	mg(Cu)/L		2,0		1,0

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1